



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

443035, г. о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12, E-mail:  
[samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:samara@srpov.gosnadzor.ru), Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-04-17-002-П

14.04.2017 г.  
(дата составления акта)

14 – 00 час.  
(время составления)

Средне-Поволжское управление  
Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А, каб.214  
тел. факс: (846) 971-03-06.

(место составления акта)

Старшие государственные инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления Фролов Алексей Александрович, Трушкин Анатолий Юрьевич на основании Акта проверки от 14.04.2017г. № 08-04-17-002-П, составленного в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образовательного учреждения дополнительного образования Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества (далее по тексту – ГБОУ ДОУДО «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»), расположенного по адресу: г. Самара, 9-дачная просека, 5-линия, д.13.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений                                                                                         | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено                                                                            | Срок устранения нарушения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                        | 4                         |
| 1.    | Не допускать эксплуатацию технологического оборудования сети газопотребления центра с неисправными блокировками и сигнализацией. | Нарушение: п.77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010г. №870. Паспорт сигнализатора окиси углерода | 17.07.2017г.              |

|    |                                                                                                                                                                                                             | RGD COOMP1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. | Выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту автоматики безопасности котлов «Burnham».                                                                                                            | Нарушение: <u>Федерального</u> закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" ст. 9; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» п. 9. зарег. в Минюсте РФ от 31.12.2013г. №30929; п.9 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. утв. Пост. Правительства РФ от 29.10.2010г. №870. | 17.07.2017г. |
| 3. | Обеспечить наличие на опасном производственном объекте нормативных правовых актов, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте. | Нарушение: <u>Федерального</u> закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" п.1, ст. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.07.2017г. |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание № 08-04-17-002-П от «14» апреля 2017г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

С предписанием ознакомлен \_\_\_\_\_ Трещанин М.И. \_\_\_\_\_  
(ФИО) (подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. должностного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Подпись должностных лиц, вынесших предписание:

Фролов Алексей Александрович

(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Трушкин Анатолий Юрьевич

(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения  
получен. Законный представитель ГБОУ ДОУДО «Самарский областной центр детско-  
юношеского технического творчества».

«14» апреля 2017 года.

Трещанин М.И.  
(Ф.И.О. должностного лица)

\_\_\_\_\_ (подпись)